



Canadian Food  
Inspection Agency      Agence canadienne  
d'inspection des aliments

Food Safety Directorate  
1400 Merivale Road  
Postal Locator: T2-4G  
Ottawa, Ontario, Canada  
K1A 0Y9

Tel: (613) 773-5840  
Fax: (613) 773-5642

Direction de la salubrité des aliments  
1400, chemin Merivale  
Localisateur postal: T2-4G  
Ottawa (Ontario) Canada  
K1A 0Y9

Tél: (613) 773-5840  
Télécopieur: (613) 773-5642

Date: 2010/01/13

File/Dossier: N251

Les Holroyd  
Engineering Manager  
Nuform Building Technologies Inc.  
1 Regalcrest Court  
Woodbridge, Ontario Canada  
L4L 8P3

RE:                  N251

**Nuform Building Technologies Inc.**  
**Woodbridge, Ontario L4L 8P3 Canada**  
2010/01/13    e1,e3   RELINE

This will acknowledge your submission dated 2009/11/24, concerning the above walls/ceilings system for which you are requesting acceptance for use in food plants.

Based on the present available information no objection will be taken to the installation of said walls/ceilings system in food plants provided that:

1- All joints are to be sealed with an acceptable flexible caulking compound to provide a smooth, flush and impervious joint;

2- All corners and floors/walls/ceilings junctions shall be coved and the coving must be acceptable by CFIA staff.

La présente fait suite à votre demande d'acceptation datée du 2009/11/24 concernant le système de murs/plafonds ci-haut mentionné, destiné à être utilisé dans les établissements alimentaires.

Sur la base des informations présentées, nous avons aucune objection quant à l'installation et l'utilisation du système de murs/plafonds ci-haut mentionné dans les établissements alimentaires pourvu que:

1- Tous les joints soient scellés avec un calfeutrant flexible acceptable, procurant un joint lisse, à ras et imperméable;

2- Tous les coins et les jonctions planchers/murs/plafonds soient courbés et que la courbure ait un rayon acceptable par le personnel de l'ACIA.

Should any changes occur in the composition or intended use of the aforementioned walls/ceilings system, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

This acceptance should not be misconstrued as an endorsement for these or similar walls/ceilings system and their use in food plants will depend upon their continued acceptability to all concerned.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.

Yours truly,


Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique ou de l'usage proposée du système de murs/plafonds ci-haut mentionné.

Cette acceptation ne doit pas être interprétée comme un endossement pour ce système de murs/plafonds ou un système similaire et son usage dans les établissements alimentaires et son acceptabilité sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Si des conditions d'entretien sanitaire inacceptable survenaient à la suite d'un usage ou d'une installation inapproprié, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises dans les plus brefs délais.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Agent de programme  
Évaluation chimique  
Direction de la salubrité des aliments

  
Bernard Dallaire  
Program Officer  
Chemical Evaluation  
Food Safety Directorate

BD/sd

RDIMS#2217870